



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877  
E-mail: und-varoslavl@mail.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,  
Рыбинскому и Пошехонскому районам  
Ярославской области  
152901, г.Рыбинск, ул.Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011  
E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 196

«17» июля 2018 года  
10 ч. 00 мин.


г. Рыбинск

В период с «04» июля 2018 года по «17» июля 2018 года, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 196 от «28» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 9, (юридический адрес месторасположения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 9, ИНН 7610042533, ОГРН 1027601119380). Объект, относящийся к категории высокого риска.

**Время нахождения на объекте:** 4 часа/ в период - с 14 часов 30 минут 04 июля 2018 года по 15 часов 30 минут 04 июля 2018 года; с 11 часов 30 минут 06 июля 2018 года по 12 часов 30 минут 06 июля 2018 года; с 11 часов 30 минут 12 июля 2018 года по 12 часов 30 минут 12 июля 2018 года; с 09 часов 00 минут 17 июля 2018 года по 10 часов 00 минут 17 июля 2018 года.

**Акт составлен:** отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:** заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 Светлякова Ольга Евгеньевна 28.06.2018 года.

  
(подпись)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лицо, проводившее проверку:** государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

**При проведении проверки присутствовал:** заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 Светлякова Ольга Евгеньевна.

**Краткая характеристика объекта** в ходе проведения проверки установлено, что муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 располагается в 2-х этажном здании 1937 года постройки. Согласно технического паспорта (инвентарный номер №20.0.03142 от 18.04.2014 года) общая площадь составляет 983,3 кв.м., стены: каменные, кирпичные, перегородки кирпичные, гипсолитовые, перекрытия деревянные, кровля металлическая по деревянной обрешетке и стропилам. Здание 3-й степени огнестойкости, освещение электрическое, отопление центральное водяное. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-

приемный прибор «ГРАНИТ-12» установлен в помещении фойе (помещение №1, согласно экспликации к техническому паспорту № 20.3.03142 от 18.04.2014 года) на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ИП Лебедев Г.Б. (Договор № 32 от 27.06.2018 года). На момент проведения проверки АПС и СОУЭ находится в исправном и работоспособном состоянии (представлен акт проверки технического состояния и работоспособности от 12.01.2015 года, приложение к акту проверки технического состояния и работоспособности с замерами уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещения о пожаре (представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 28.06.2018 года). Заключен договор возмездного оказания услуг на обслуживание радиоканальной системой передачи извещения о пожаре с ЯООООО ВДПО (Договор № 43-МП от 11.01.2018 года). Проведено выполнение работ по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждения крыши, представлен протокол от 20.07.2017 года выполненный ИП Лебедевым Г.Б.. Представлены акты осмотра целостности противопожарных лестниц со 2 этажа от 06.03.2018 года. В помещении детского сада №13 имеется внутренний противопожарный водопровод (ПК – в количестве 4 штук) в технически исправном состоянии (согласно акта от 28.06.2018 года выполнения работ по испытанию системы противопожарного водопровода на водоотдачу выполненного ИП Лебедев Г.Б.). Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (представлен акт сдачи работ на огнезащитную обработку от 13.07.2017 года огнебиозащитным составом «НЕГОРИН-МС», выполненная ИП Лебедев Г.Б.), проведено испытание качества огнезащитной обработки стержневых конструкций чердачного помещения протокол № 72/К/2018 от «17» мая 2018 года ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ». Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями ОП-5, в количестве 7 штук, ОУ в количестве 3 штук, электрическими фонарями в количестве 4 штук, средствами индивидуальной защиты (SPI-20) в количестве 3 штук). На объекте разработана организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности, организовано проведение практических тренировок по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. При проведении проверки проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками детского сада (проинструктировано 4 человека под подпись). Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность детского сада пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение №609 от 22.02.2017 года, выданное ЧУДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» заведующей Светляковой О.Е., удостоверение №610 от 22.02.2017 года, выданное ЧУДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» заместителю по хозяйственным вопросам Безруковой П.В.).

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.
- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

(подпись проверяющего)

**Прилагаемые документы:**

**Подпись лица, проводившего проверку:**

государственный инспектор города Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов по Ярославской области  
Лебедева Наталья Николаевна  
«17» июля 2018 года

(подпись) М.П.

**С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:**

заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13  
Светлякова Ольга Евгеньевна  
«17» июля 2018 года



(подпись) М.П.

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)